
 <p>BS Biologische Station Neusiedler See</p>	<p>Biologische Station Neusiedler See Amt der Burgenländischen Landesregierung - Abt. 4 Seevorgelände 1, A-7142 ILLMITZ Leitung: Mag. Dr. Thomas Zechmeister Tel 02175 2328, Fax 02175 2328 5410 e-mail post.bs-illmitz@bgld.gv.at</p>	 <p>Akkreditierung Austria A 0283 ISO/IEC 17020</p>
---	---	--

U-ZI.: A18205

Illmitz, am 27.04.18

Inspektionsbericht 18205-I

Gemeinde Unterkohlstätten
 Unterkohlstätten 32
 7435 Unterkohlstätten

Dieser 3 seitige Inspektionsbericht bildet eine Einheit und darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

2. Angaben zur Inspektion

Anlage	WVA Unterkohlstätten/Oberkohlstätten/Weißenbachl/Günseck
Inspizierte Anlagenteile	UV-Anlage im HB Oberkohlstätten
Inspektionsdatum	18.04.18
inspiziert durch	Renate Salzl

3. Lokalaugenschein

3.1. Allgemeine Angaben

Anlagenart	Trinkwasser
Anlagenteile	UV-Anlage im HB Oberkohlstätten, UV-Anlage im HB Unterkohlstätten, HB Oberkohlstätten, HB Unterkohlstätten, HB Holzschlag, HB Günseck, HB Weißenbachl
Abgegebene Wassermenge pro Tag [m³/d] im Jahresmittel	111
Art der Wasserversorgung	öffentlich

Illmitz, am 27.04.18

3.2. Inspizierte Anlagenteile

Anlagenteil	UV-Anlage im HB Oberkohlstätten
Erstinbetriebnahme	15.04.2011
Betrieb	kontinuierlich
Hersteller	Bewades
Typ	Bewades 80 W 80/11 N
Typenprüfung	ja
Typenprüfung gemäß	DVGW
Registriernummer	1262
Strahlungsmesstechnische Überwachungseinheit	ja
Mindest-Referenzstrahlungstärke [W/m ²]	40
Online-Messgerät für die UV-Durchlässigkeit vorhanden	ja
Mindest-UV-Durchlässigkeit	63

4. Beurteilung

4.1 Beurteilung der Anlagenteile

Lokalausweis	UV-Anlage im HB Oberkohlstätten am 18.04.18
Betriebsstunden der UV-Strahler	316
Letzer UV-Strahlertausch	18.04.05
Momentane Bestrahlungsstärke [W/m ²]	83
Momentane UV-Durchlässigkeit [%]	63
Momentandurchfluss [m ³ /h]	2
Durch den baulichen technischen Zustand der Anlage	ist mit keinen Verunreinigungen zu rechnen
Wartungen/Umbauten	ja



Biologische Station Neusiedler See
Amt der Burgenländischen Landesregierung - Abt. 4
Seevogelände 1, A-7142 ILLMITZ
Leitung: Mag. Dr. Thomas Zechmeister
Tel 02175 2328, Fax 02175 2328 5410
e-mail post.bs-illmitz@bgld.gv.at



Illmitz, am 27.04.18