

U-ZI.: A21215

Illmitz, am 04.05.2021

## Inspektionsbericht 21215-I

Gemeinde Unterkohlstätten  
 Unterkohlstätten 32  
 7435 Unterkohlstätten

Dieser 3 seitige Inspektionsbericht bildet eine Einheit und darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

### 1. Angaben zur Inspektion

Anlage	GD Unterkohlstätten, WVA Unterkohlstätten u. Holzschlag - OW-565
Inspizierte Anlageteile	HB Holzschlag
Inspektionsdatum	26.04.2021

### 2. Lokalaugenschein

#### 2.1. Allgemeine Angaben

Anlagenart	Trinkwasser
Anlagenteile	HB Holzschlag, HB Unterkohlstätten, UV-Anlage im HB Unterkohlstätten

#### 2.2. Inspizierte Anlagenteile

Anlagenteil	HB Holzschlag
Renovierung *	2005
Umgebung und Nutzungsart	Wiese, außerhalb des Ortsgebietes
Ausführung	Hochbehälter
Situierung	Anschüttung
WIS-Nr.	B86181
Baustoff	Ortbeton
Fassungsvermögen gesamt [m <sup>3</sup> ] *	80

Illmitz, am 04.05.2021

Kammeranzahl	2
Wasserkammer baulich von Schieberkammer getrennt	ja
Zugang	seitlich
Zugangsabsicherung	versperrte Tür
Überlaufleitung	vorhanden und gesichert gegenüber Eindringen von Kleintieren
Be- und Entlüftung	vorhanden und gesichert gegenüber Eindringen von Kleintieren

### 3. Beurteilung

#### 3.1 Beurteilung der Anlagenteile

Lokalaugenschein	HB Holzschlag am 26.04.2021
Inspektor	Andrea Gartner
Hygienische Bewertung der Anlage	ohne Mangel
Einzugsgebiet	ist ausreichend geschützt
Durch den baulichen technischen Zustand der Anlage	ist mit keinen Verunreinigungen zu rechnen
Transport und Speicherung	führt zu keiner Beeinträchtigung
Wartungen/Umbauten *	nein

### 4. Gutachten zu Prüfbericht 21215-P und Inspektionsbericht 21215-I

#### 4.1 Zusammenfassende Beurteilung

Der Hochbehälter befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den Anforderungen der Trinkwasserverordnung sowie des Kapitels B1 des Österreichischen Lebensmittelbuches und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Illmitz, am 04.05.2021

**Gutachter**

Dipl.-Ing. Gerwin Meixner

Autorisierter Gutachter gem. § 73 LMSVG

Ergeht an: Gemeinde Unterkohlstätten

z.H. WVA Unterkohlstätten/Oberkohlstätten/Weißenbachl/Günseck

Unterkohlstätten 32

7435 Unterkohlstätten

Die mit einem \* gekennzeichneten Angaben wurden den Auskünften der anwesenden Vertreter der Anlage oder den in der inspeziierten Anlage aufliegenden Aufzeichnungen entnommen.